
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**



**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПНСТ____ -
НАЦИОНАЛЬНЫЙ (проект)
СТАНДАРТ**

**ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Часть 1
Общие технические условия**

*Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его
утверждения*

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Эльмаш (УЭТМ)» (ООО «Эльмаш (УЭТМ)»)
2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика»
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от _____ 201_ г. № _____
4. Настоящий стандарт разработан с учетом основных положений МЭК 61869-1:2007 "Трансформаторы измерительные. Часть 1. Общие требования" (IEC 61869-1:2007 Instrument transformers - Part 1: General requirements)
5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта и проведения его мониторинга установлены в [ГОСТ Р 1.16-2011](#) (разделы 5 и 6).

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии собирает сведения о практическом применении настоящего стандарта. Данные сведения, а также замечания и предложения по содержанию стандарта можно направить не позднее, чем за девять месяцев до истечения срока его действия, разработчику настоящего стандарта по адресу: Grigoriy_Vedernikov@uetm.ru, и в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии по адресу: 109074, г Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 1 и tk16@so-ups.ru, pk2@rosseti.ru.

В случае отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемых информационном указателе «Национальные стандарты» и журнале «Вестник технического регулирования». Уведомление будет размещено также на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru).

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Содержание

1 Область применения	
2 Нормативные ссылки	
3 Термины и определения	
4 Классификация	
5 Основные параметры	
6 Технические требования.....	
7 Требования безопасности	
8 Правила приемки	
9 Методы контроля.....	
10 Транспортирование и хранение	
11 Указания по эксплуатации.....	
12 Гарантии изготовителя	

Введение

Настоящий стандарт относится к группе стандартов на измерительные трансформаторы (преобразователи) тока и напряжения и устанавливает общие требования.

Настоящий стандарт разработан на основе ГОСТ 7746 и ГОСТ 1983.

Перечень стандартов в серии «Трансформаторы измерительные» представлен ниже:

Серия, объединяющая стандарты	Разрабатываемый/разработанный стандарт	Наименование стандарта на трансформаторы конкретных видов
ПНСТ (проект) - 1	ПНСТ (проект) - 1	Трансформаторы измерительные. Общие технические условия
	ПНСТ (проект) - 2	Технические условия на трансформаторы тока
	ПНСТ (проект) - 3	Технические условия на индуктивные трансформаторы напряжения
	ПНСТ (проект) - 4	Технические условия на комбинированные трансформаторы
	ПНСТ (проект) - 5	Технические условия на емкостные трансформаторы напряжения
	ПНСТ (проект) - 6	Зарезервировано для технических условий на электронные трансформаторы
	ПНСТ (проект) - 7	
	ПНСТ (проект) - 8	

Требования к трансформаторам конкретных видов устанавливаются в соответствующем стандарте.

Каждый раздел настоящего стандарта следует применять совместно с разделом стандарта на конкретный вид трансформатора.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Часть 1 Общие технические условия

Instrument transformers.
Part 1: General specifications

Дата введения* – с _____
по _____

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на изготовление измерительных трансформаторов (далее - трансформаторы) от 3 до 750 кВ, предназначенных для применения в электрических цепях переменного тока частотой 50 и 60 Гц, с целью передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления, разработанных после ____ 20__ г.

Дополнительные требования к отдельным видам трансформаторов в связи со спецификой их конструкции или назначения устанавливаются в стандартах, технических условиях, договорах или контрактах на трансформаторы конкретных типов.

Стандарт не распространяется на трансформаторы лабораторные, нулевой последовательности, суммирующие, блокирующие, насыщающиеся.

* Для электрооборудования, разработанного до ____ 20__ г., действуют [ГОСТ 7746-2015](#) и [ГОСТ 1983-2015](#).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

[ГОСТ 2.601—2013](#) Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

[ГОСТ 12.2.007.0—75](#) Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

[ГОСТ 12.2.007.3—75](#) Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности

[ГОСТ 12.3.019—80](#) Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

[ГОСТ 15.309—98](#) Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

[ГОСТ 27.003—90](#) Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности

[ГОСТ 27.301-95](#) Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения

[ГОСТ 3484.5—88](#) Трансформаторы силовые. Испытания баков на герметичность

[ГОСТ 6581—75](#) Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний

[ГОСТ 8024](#) Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний

[ГОСТ 10434—82](#) Соединения контактные электрические.

Классификация. Общие технические требования

[ГОСТ 14192—96](#) Маркировка грузов

ГОСТ 14254 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

[ГОСТ 15150—69](#) Машины, приборы и другие технические изделия.

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

[ГОСТ 15543.1—89](#) Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам

[ГОСТ 16962.1—89](#) (МЭК 68-2-1-74) Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам

[ГОСТ 16962.2—90](#) Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам

[ГОСТ 17516.1—90](#) Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам

[ГОСТ 18425—73](#) Тара транспортная наполненная. Метод испытания на удар при свободном падении

[ГОСТ 18685 – 73](#) Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения

[ГОСТ 19880-74](#) Электротехника. Основные понятия. Термины и определения

[ГОСТ 21130—75](#) Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры

ПНСТ
(проект)

[ГОСТ 21242—75](#) Выводы контактные электротехнических устройств плоские и штыревые. Основные размеры

[ГОСТ 23216—78](#) Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний

[ГОСТ 28517-90](#) Контроль неразрушающий. Масс-спектрометрический метод течеискания. Общие требования

[ГОСТ Р 15.201-2000](#) Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство

[ГОСТ Р 52565-2006](#) Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия

[ГОСТ Р 55191-2012](#) (МЭК 60270:2000) Методы испытаний высоким напряжением. Измерения частичных разрядов

[ГОСТ Р 55193-2012](#) Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Методы измерения при испытаниях высоким напряжением

[ГОСТ Р 55194-2012](#) Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции

[ГОСТ Р 55195-2012](#) Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

[ГОСТ Р 56735-2015](#) Изоляторы высокого напряжения для работы в загрязненных условиях. Выбор и определение размеров. Часть 1. Определения, информация и общие принципы

[ГОСТ Р 56735-2015](#) Изоляторы высокого напряжения для работы в загрязненных условиях выбор и определение размеров. Часть 2. Керамические и стеклянные изоляторы для систем переменного тока

[ГОСТ Р 56737-2015](#) Изоляторы высокого напряжения для работы в загрязненных условиях. Выбор и определение размеров. Часть 3. Полимерные изоляторы для систем переменного тока

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта (документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт (документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и обозначения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 измерительный трансформатор (преобразователь):
Трансформатор, предназначенный для передачи сигнала измерительной

ПНСТ

(проект)

информации (тока или напряжения) приборам измерения, защиты, автоматике, сигнализации и управления.

3.1.2 оболочка: Часть конструкции трансформатора, обеспечивающая защиту оборудования от некоторых внешних воздействий и защиту по всем направлениям от прямых контактов

3.1.3 первичные выводы: Выводы, к которым прикладывается напряжение или/и (и – для комбинированных трансформаторов) ток, подлежащие трансформации.

3.1.4 вторичные выводы: Выводы, которые обеспечивают передачу сигнала информации приборам измерения, защиты, автоматике, сигнализации и управления.

3.1.5 вторичная цепь: Внешняя цепь, получающая сигналы информации от выводов вторичной обмотки измерительного трансформатора.

3.1.6 секция: Токопроводящая часть измерительного трансформатора с выводами, изолированная от других подобных токоведущих частей.

3.1.7 номинальный коэффициент трансформации: Отношение действующего значения номинального первичного напряжения или тока к действующему значению номинального вторичного напряжения или тока.

3.1.8 угловая погрешность: Разница в углах между векторами первичного напряжения или тока и вторичного напряжения или тока.

Примечания

1 Направление векторов выбирается таким, чтобы для идеального трансформатора этот угол был равен нулю. Сдвиг фаз считается положительным, если вектор вторичного напряжения или тока опережает вектор первичного тока или напряжения. Угловая погрешность обычно выражается в минутах или сантирадианах.

2 Данное определение является абсолютно верным только для синусоидальных напряжений или токов.

3 Электронные измерительные трансформаторы, могут внести задержку времени из-за цифровой передачи данных и цифровой обработки сигналов.

3.1.9 класс точности: Обобщенная характеристика трансформатора, определяемая установленными пределами допускаемых погрешностей при заданных условиях работы.

3.1.10 вторичная нагрузка: Полное сопротивление вторичной цепи, выраженное в омах, при установленном коэффициенте мощности.

Примечание – Вторичная нагрузка может выражаться как полная мощность в вольт-амперах, при установленном коэффициенте мощности и при номинальном вторичном напряжении или токе.

3.1.11 номинальная вторичная нагрузка: Значение вторичной нагрузки, при которой гарантированно выполняются все параметры, заданные классом точности.

3.1.12 номинальная мощность вторичной нагрузки: Значение полной мощности (в вольт-амперах при установленном коэффициенте мощности), которую трансформатор должен передавать во вторичную цепь при номинальном вторичном напряжении или токе и номинальной нагрузке.

Примечание – Номинальная мощность является номинальной нагрузкой, выраженной в вольт-амперах, при установленном коэффициенте мощности.

3.1.13 номинальная частота: Значение частоты сети, для работы в которой предназначен трансформатор.

3.1.14 измерительный трансформатор с защитой при возникновении внутренней дуги: Измерительный трансформатор, конструкция которого обеспечивает соответствующий класс защиты при возникновении внутреннего дугового замыкания.

3.1.15 измерительный трансформатор с газовой изоляцией в металлическом корпусе: Измерительный трансформатор в металлическом

ПНСТ
(проект)

корпусе, предназначенный для установки в КРУЭ, либо как встроенный в коммутационный аппарат, либо как отдельный узел КРУЭ.

3.1.16 замкнутая система давления: Объем, который пополняется только периодически путем ручного подключения к внешнему источнику газа.

3.1.17 газ: Газ или смесь газов, которыми заполняется трансформатор.

3.1.18 номинальное давление заполнения: Давление газа, приведенное к стандартным атмосферным условиям, до которого заполняют измерительный трансформатор согласно требованиям изготовителя или периодически пополняют.

3.1.19 минимальное рабочее давление: Давление газа, приведенное к стандартным атмосферным условиям, при котором и выше которого трансформатор способен выдерживать номинальный уровень изоляции и другие номинальные характеристики.

Примечание – При снижении давления до минимального рабочего давления требуется пополнение измерительного трансформатора газом.

3.1.20 абсолютная скорость утечки, г/с: Количество (масса) газа, вытекающего за единицу времени.

3.1.21 относительная скорость утечки (годовая утечка газа) q , % в год: Отношение абсолютной скорости утечки к общему количеству газа в устройстве при номинальном давлении (плотности) заполнения.

3.1.22 номинальное напряжение трансформатора $U_{ном}$, кВ: Междуполюсное напряжение (действующее значение), равное номинальному междуполлюсному напряжению электрических сетей, для работы в которых предназначен трансформатор.

3.1.23 наибольшее рабочее напряжение $U_{н.р}$, кВ: Наибольшее междуполюсное напряжение (действующее значение), на которое рассчитан

трансформатор (в частности, в условиях длительного приложения этого напряжения).

3.2 В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

$U_{ном}$	- номинальное напряжение трансформатора;
$U_{н.р.}$	- наибольшее рабочее напряжение;
$f_{ном}$	- номинальная частота напряжения сети;
q	- относительная скорость утечки;
ЗИП	- запасные части, инструменты и принадлежности;
КРУЭ	- комплектное распределительное устройство элегазовое;
ТТ	- трансформатор тока;
ТН	- трансформатор напряжения;
ТУ	- технические условия.

4 Классификация

Классификация и условное обозначение трансформатора осуществляется в соответствии со стандартом на конкретный вид трансформатора.

5 Основные параметры

Номинальные параметры трансформатора:

а) номинальное напряжение трансформатора $U_{ном}$, кВ (кроме встроенных ТТ), в соответствии с [ГОСТ Р 55195](#);

б) наибольшее рабочее напряжение $U_{н.р.}$, кВ, в соответствии с [ГОСТ Р 55195](#);

в) номинальная частота напряжения сети $f_{ном}$, равная 50 или 60 Гц;

г) номинальная мощность в соответствии со стандартом на конкретный вид трансформатора;

ПНСТ
(проект)

д) класс точности в соответствии со стандартом на конкретный вид трансформатора.

6 Технические требования

6.1 Трансформаторы следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ТУ на трансформаторы конкретных типов по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

6.2 Требования в части стойкости к внешним воздействиям окружающей среды

6.2.1 Трансформаторы следует изготавливать в климатических исполнениях в соответствии с [ГОСТ 15150](#) и [ГОСТ 15543.1](#). Категории размещения - по [ГОСТ 15150](#).

6.2.2 Вид климатического исполнения и категорию размещения следует указывать в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

Если температура окружающей среды отличается от температуры, указанной в [ГОСТ 15150](#) и [ГОСТ 15543.1](#), фактические значения должны быть указаны в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

Требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам - по [ГОСТ 15543.1](#).

6.2.3 Стандартные атмосферные условия:

- температура воздуха - 20 °С выше нуля;
- атмосферное давление - 101,3 кПа (1013 мбар или 760 мм рт.ст.);
- абсолютная влажность воздуха - 11 г/м³.

6.2.4 В ТУ на трансформаторы конкретных типов должна быть указана максимально допустимая высота установки над уровнем моря в метрах.

6.2.5 Требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам - по [ГОСТ 17516.1](#). Группу механического исполнения по [ГОСТ 17516.1](#) устанавливают в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

Трансформаторы должны быть рассчитаны на нагрузку от тяжения проводов:

- 500 Н (50 кгс) - для трансформаторов на номинальное напряжение до 35 кВ включительно;
- 1000 Н (100 кгс) - для трансформаторов на номинальное напряжение 110-220 кВ;
- 1500 Н (150 кгс) - для трансформаторов на номинальное напряжение 330 кВ и выше.

При этом значения испытательных статических нагрузок приведены в таблице 1:

Т а б л и ц а 1 - Значения испытательных статических нагрузок

Номинальное напряжение трансформатора, кВ	Значения испытательных статических нагрузок, Н (кгс)	
	Измерительный трансформатор	
	с выводами напряжения	с токовыми выводами
до 35	500 (50)	1250 (125)
110-220	1000 (100)	2000 (200)
330 и выше	1500 (150)	2500 (250)

Пр и м е ч а н и е – Для измерительных трансформаторов с токовыми выводами испытательные значения учитывают динамические нагрузки от токов короткого замыкания

Трансформаторы категории размещения 1 должны быть рассчитаны на суммарную механическую нагрузку от ветра скоростью 40 м/с, гололеда с толщиной стенки льда 20 мм и от тяжения проводов.

6.2.6 Рабочее положение трансформаторов в пространстве должно быть указано в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

ПНСТ
(проект)

6.2.7 Значение нагрузки и методы испытаний трансформаторов подвешенного типа устанавливаются в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

6.3 Требования по сейсмостойкости.

6.3.1 В ТУ на трансформаторы конкретных типов должна быть указана сейсмостойкость изделия, как интенсивность землетрясений в баллах по MSK-64 при установке оборудования на нулевой отметке (верхней границе фундамента).

6.4 Требования к изоляции

6.4.1 Электрическая прочность изоляции первичной обмотки (первичной цепи) трансформаторов на номинальные напряжения от 3 до 750 кВ включительно должна соответствовать требованиям [ГОСТ Р 55195](#).

6.4.2 Изоляция маслонаполненных трансформаторов должна соответствовать требованиям на стойкость в отношении теплового пробоя по [ГОСТ Р 55195](#).

6.4.3 Изоляция вторичных обмоток трансформаторов относительно заземленных частей, а для трансформаторов с несколькими вторичными обмотками также относительно друг друга, должна выдерживать в течение 1 мин воздействие испытательного напряжения 3 кВ номинальной частоты.

6.4.4 Значения сопротивления изоляции первичных и вторичных обмоток устанавливаются в стандарте на конкретный вид трансформатора.

6.4.5 Изоляция первичной обмотки маслонаполненных трансформаторов на номинальное напряжение 330 кВ и выше по согласованию между потребителем и изготовителем должна выдерживать воздействие многократных срезанных импульсов.

6.4.6 Уровень частичных разрядов изоляции первичной обмотки трансформаторов - по [ГОСТ Р 55195](#).

6.4.7 Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции первичной обмотки маслонаполненных трансформаторов при температуре $(20 \pm 10)^\circ\text{C}$ и напряжении $\frac{U_{н.р}}{\sqrt{3}}$, и его прирост в диапазоне напряжений от $0,5 \frac{U_{н.р}}{\sqrt{3}}$ до $\frac{U_{н.р}}{\sqrt{3}}$ не должны превышать значений, указанных в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

Диэлектрические показатели качества масла маслонаполненных трансформаторов должны соответствовать указанным в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 – Диэлектрические показатели качества масла

Показатель качества масла	Номинальное напряжение трансформатора, кВ	Предельное допускаемое значение показателя качества масла	
		для заливки в трансформатор	после заливки в трансформатор
Пробивное напряжение по ГОСТ 6581 , кВ, не менее	до 15 включительно	30	25
	до 35 включительно	35	30
	110-150	60	55
	220-500	65	60
	750	70	65
Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°C по ГОСТ 6581 , %, не более	до 220 включительно	1,7	2,0
	свыше 220	0,5	0,7

6.4.8 Длина пути утечки внешней изоляции по [ГОСТ Р 56735](#) должна быть установлена в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

6.4.9 Изоляция первичной обмотки газонаполненных трансформаторов, работающих при избыточном давлении газа, должна в течение 45 мин выдерживать воздействие наибольшего рабочего напряжения сети при давлении газа равном атмосферному.

П р и м е ч а н и е – Требование данного пункта не относится к трансформаторам для применения в КРУЭ.

6.5 Значение сопротивления вторичной обмоток постоянному току должно быть указано изготовителем в эксплуатационной документации для

ПНСТ
(проект)

каждой обмотки, включая ответвления, вместе с температурой обмотки, при которой производилось измерение.

6.6 Требования к внешней изоляции в отношении уровня радиопомех

6.6.1 Требования к напряжению радиопомех предъявляются к трансформаторам на номинальное напряжение от 110 кВ и выше.

6.6.2 Напряжение радиопомех, создаваемых трансформаторами при напряжении $1,1 \frac{U_{н.р}}{\sqrt{3}}$, не должно превышать 2500 мкВ при частоте настройки измерительной цепи (500 ± 50) кГц.

6.7 Метрологические характеристики

В соответствии со стандартом на конкретный вид трансформатора.

6.8 Требования к нагреву.

6.8.1 Допустимые превышения элементами трансформаторов температуры окружающей среды должны соответствовать требованиям [ГОСТ 8024](#).

6.8.2 Классы нагревостойкости изоляции трансформаторов должны быть указаны в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

6.8.3 Если трансформатор, предназначенный для использования на высоте свыше 1000 м, подвергался испытаниям на высоте менее 1000 м, то пределы превышения температуры должны быть откорректированы в соответствии с [ГОСТ 15150](#), а конкретные значения понижения должны быть указаны в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

6.9 Требования к стойкости при токах короткого замыкания

В соответствии со стандартом на конкретный вид трансформатора.

6.10 Обозначение выводов обмоток

В соответствии со стандартом на конкретный вид трансформатора.

6.11 Требования к конструкции

6.11.1 Требования к выводам

6.11.1.1 Контактные выводы трансформаторов должны соответствовать требованиям [ГОСТ 10434](#) и [ГОСТ 21242](#).

6.11.1.2 Контактные выводы вторичных обмоток встроенных трансформаторов могут быть расположены в конструкции изделия, в которое встроен трансформатор.

6.11.1.3 По требованию заказчика в конструкции трансформатора должна быть предусмотрена возможность защиты выводов вторичных обмоток от несанкционированного доступа.

6.11.2 Требования к маслонаполненным трансформаторам

6.11.2.1 Конструкция маслонаполненных трансформаторов должна обеспечивать их герметичность. Технические условия на маслонаполненные трансформаторы должны содержать требования по проверке герметичности конструкции, а также требования к газо- и влагосодержанию масла, заливаемого в трансформаторы перед вводом в эксплуатацию и в процессе эксплуатации.

6.11.2.2 Маслонаполненные трансформаторы на номинальное напряжение 110 кВ и выше должны быть оборудованы защитой, предохраняющей масло от непосредственного соприкосновения с окружающим воздухом.

6.11.2.3 Маслонаполненные трансформаторы должны иметь указатели уровня масла. Около указателя уровня масла или на нем должны быть нанесены три контрольные метки, соответствующие уровню масла в неработающем трансформаторе при температуре 20 °С, а также при верхнем и нижнем значениях температуры. Допускается применять другие устройства контроля уровня масла.

ПНСТ
(проект)

6.11.2.4 В маслонаполненных трансформаторах с массой масла до 50 кг допускается наносить на указателе уровня масла одну контрольную метку, по которой устанавливают уровень заливаемого в трансформатор масла при температуре 20 °С.

6.11.2.5 Трансформаторы с массой масла менее 20 кг допускается изготавливать без указателей уровня масла.

6.11.2.6 Маслонаполненные трансформаторы на номинальное напряжение 10 кВ и выше и массой масла более 10 кг должны быть снабжены арматурой для заливки, отбора проб и слива масла. Арматура должна располагаться на заземленных частях трансформатора.

6.11.2.7 Арматура для отбора проб масла должна обеспечивать плавное регулирование вытекающей струи масла.

6.11.2.8 Марка, количество масла, применяемого в трансформаторе, должны быть указаны в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

Допускается вместо марки масла указывать технические требования к маслу.

6.11.2.9 Конструкция маслонаполненных трансформаторов должна обеспечивать сброс давления при чрезмерном увеличении давления внутри трансформатора.

6.11.2.10 Для трансформаторов на номинальное напряжение 330 кВ и выше с конденсаторной изоляцией должен предусматриваться вывод для подключения устройства контроля изоляционных характеристик под рабочим напряжением.

6.11.3 Требования к газонаполненным трансформаторам.

6.11.3.1 Конструкция газонаполненных трансформаторов должна обеспечивать сброс давления для защиты трансформатора от разрушения в случае чрезмерного увеличения давления газа внутри трансформатора.

6.11.3.2 Герметичность газонаполненного трансформатора определяется относительной скоростью утечки не более 0,2 % в год от массы газа.

6.11.3.3 В газонаполненных трансформаторах измеренное значение температуры точки росы должно быть не выше минус 5 °С при номинальном давлении заполнения и при температуре окружающей среды 20 °С.

6.11.3.4 В ТУ на трансформаторы конкретных типов изготовитель должен указывать тип, требуемое количество и качество газа, используемого в трансформаторе или марку, рекомендации по работе с газом, в том числе порядок заправки и дозаправки в зависимости от условий окружающей среды.

6.11.3.5 Газонаполненные трансформаторы должны быть оснащены устройством индикации, контроля и сигнализации давления или плотности газа. Сигнализирующее устройство должно обеспечивать не менее двух уровней сигнализации по давлению или плотности (аварийное и минимальное рабочее).

6.11.3.6 Газонаполненные трансформаторы должны в течение 1 мин. выдерживать избыточное давление газа, превышающее давление срабатывания защитного устройства не менее чем 1,25 раза.

6.11.3.7 Газонаполненные трансформаторы на номинальное напряжение 10 кВ и выше должны быть снабжены арматурой для заправки, пополнения, отбора проб или сброса давления газа. Арматура должна располагаться на заземленных частях трансформатора.

6.11.4 Заземление

6.11.4.1 Трансформаторы должны иметь заземляющий зажим для заземления корпусов изделий и подсоединения заземляющих проводников в соответствии с требованиями [ГОСТ 21130](#) и [ГОСТ 12.2.007.0](#).

ПНСТ
(проект)

6.11.4.2 Около заземляющего зажима должен быть нанесен знак заземления по [ГОСТ 21130](#). Способ нанесения знака заземления должен обеспечивать его долговечность и стойкость к атмосферным воздействиям.

6.11.5 Применяемые в конструкции трансформаторов материалы должны обеспечивать выполнение требований к характеристикам пожаровзрывоопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.044.

В ТУ на трансформаторы конкретных типов изготовитель должен указывать группу горючести веществ и материалов, применяемых в конструкции.

6.11.6 Требования к защите от внутреннего дугового короткого замыкания.

6.11.6.1 Данное требование относится к трансформаторам на номинальное напряжение 110 кВ и выше, для которых производителем указан класс защиты от внутреннего дугового замыкания.

6.11.6.2 Класс защиты (I или II) при внутреннем дуговом замыкании должен быть указан в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

6.11.6.3 Значение тока внутреннего дугового повреждения трансформатора должно быть указано в ТУ на трансформаторы конкретных типов и эксплуатационной документации.

6.11.6.4 Критерии состояния при различной длительности дуги приведены в таблице 3. Трансформатор должен соответствовать критериям состояния для обеих длительностей по таблице 3.

Т а б л и ц а 3 – Критерии состояния

Ток короткого замыкания, действующее значение, кА	Длительность тока, с	Критерии состояния	
		класс защиты I	класс защиты II
< 40	0,2	Допускается повреждение и воспламенение, но при этом, все разлетевшиеся части, в результате повреждения, не должны выходить за пределы ограниченной области	Без внешних эффектов, кроме работы устройств сброса давления
	0,5		Без фрагментации (допустим прожог или воспламенение)
≥40	0,1		Без внешних эффектов, кроме работы устройств сброса давления
	0,3		Без фрагментации (допустим прожог или воспламенение)

Примечание – Под фрагментацией понимается образование частей, частиц или брызг.

6.11.7 Трансформаторы должны иметь устройство для подъема, опускания и удержания их на весу по [ГОСТ 12.2.007.0](#).

6.11.8 Металлические части трансформатора, подверженные коррозии под воздействием климатических факторов внешней среды, должны иметь защитное покрытие от коррозии на весь срок службы трансформатора.

6.12 Требования к надежности

6.12.1 В ТУ на трансформаторы конкретных типов следует устанавливать среднюю наработку до отказа в соответствии с ГОСТ 27.003.

6.12.2 Средний срок службы трансформаторов должен быть указан в ТУ и эксплуатационной документации на трансформаторы конкретных типов. Рекомендуется устанавливать средний срок службы не менее 25 лет.

6.12.3 В ТУ на трансформаторы конкретных типов и эксплуатационной документации должны быть указаны методы устранения возможных неисправностей.

ПНСТ
(проект)

6.13 Комплектность

6.13.1 Комплектность трансформатора должна быть установлена в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

6.13.2 К трансформаторам прилагают эксплуатационную документацию по ГОСТ 2.601: паспорт, руководство по эксплуатации, ведомости ЗИП (при наличии).

6.14 Маркировка

6.14.1 Каждый трансформатор должен иметь табличку (таблички), на которой указываются:

- а) товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- б) наименование (например, Трансформатор тока и т.д.);
- в) условное обозначение трансформатора;
- г) заводской номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- д) номинальная частота, Гц (при частоте 50 Гц допускается не указывать);
- е) все параметры, относящиеся к метрологическим и другим параметрам вторичных обмоток в соответствии со стандартом конкретного вида трансформатора;
- ж) номинальное давление заполнения/минимальное рабочее давление (для газонаполненных трансформаторов);
- з) уровень изоляции обмотки высокого напряжения – напряжение промышленной частоты / напряжение полного грозового импульса/напряжение срезанного грозового импульса/напряжение коммутационного импульса

Примечания

1 В случае отсутствия требования вместо испытательного напряжения ставится прочерк «-».

2 Уровень изоляции обмотки высокого напряжения указывается по требованию заказчика.

Пример (для ТН на номинальное напряжение 110кВ) – 200/480/550/-

и) масса трансформатора (только для трансформаторов массой от 10 кг и выше), кг;

к) обозначение ТУ на трансформаторы конкретных типов или обозначение настоящего стандарта;

л) год выпуска.

6.14.2 Допускается на табличке указывать дополнительные сведения.

6.14.3 Для встроенных трансформаторов, предназначенных для использования внутри другого изделия, табличку (таблички) с техническими данными следует дополнительно помещать на корпусе этого изделия.

6.14.4 Части трансформаторов, транспортируемых в разобранном виде, должны иметь маркировку, облегчающую сборку трансформаторов на месте монтажа. В эксплуатационной документации должны быть даны рекомендации по сборке и монтажу.

6.14.5 Способ нанесения маркировки на таблички, а также способ маркирования выводов обмоток, в соответствии с 6.10, должны обеспечивать четкость надписей в течение всего срока эксплуатации трансформатора.

6.14.6 Маркировка транспортной тары – по ГОСТ 14192.

6.15 Упаковка

6.15.1 Все неокрашенные металлические части трансформатора (включая запасные части, при их наличии), подверженные воздействию внешней среды в процессе транспортирования и хранения, должны быть законсервированы с помощью смазок или другим надежным способом на срок хранения 3 года.

ПНСТ
(проект)

6.15.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность трансформаторов при их транспортировании. Вид упаковки должен быть предусмотрен в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

7 Требования безопасности

7.1 Требования безопасности к конструкции трансформаторов – по [ГОСТ 12.2.007.0](#) и [ГОСТ 12.2.007.3](#).

7.2 Требования безопасности при испытаниях трансформаторов – по [ГОСТ 12.3.019](#).

7.3 Минимальная степень защиты оболочек трансформаторов, используемых для установки внутри помещения – IP 20 по ГОСТ 14254.

Примечание – Данное требование не распространяется на установки, в которых обслуживающий персонал не может получить доступ к трансформатору без предварительного снятия напряжения с трансформатора и принятия соответствующих мер безопасности (например, блокировки, выполнения особых инструкций по эксплуатации и т.п.). В таком случае документация на изделие должна содержать чёткие указания о необходимости принятия данных мер.

Минимальная степень защиты оболочек трансформаторов наружной установки – IP44 по ГОСТ 14254.

8 Правила приемки

8.1 Для проверки соответствия трансформаторов требованиям настоящего стандарта и ТУ на трансформаторы конкретных типов следует проводить испытания:

- в целях утверждения типа;
- квалификационные;
- приемосдаточные;

- периодические;
- типовые.

Испытания проводят на полностью собранных образцах.

8.2 Общие положения

8.2.1 При испытаниях в целях утверждения типа, квалификационных, периодических, типовых, отдельные испытания, не влияющие на результаты других испытаний, предусмотренных в таблице 4, допускается проводить на разных образцах трансформаторов (параллельные испытания). Перечень параллельных испытаний следует устанавливать в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

8.2.2 Допускается совмещение отдельных видов испытаний, перечисленных в 8.1. При наличии различных исполнений трансформаторов испытания в целях утверждения типа, квалификационные, периодические, типовые следует проводить на типоисполнениях, для которых результаты испытаний могут быть приняты за результаты испытаний прототипа.

8.2.3 Типоисполнения и число трансформаторов, подвергаемых каждому испытанию, следует указывать в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

8.2.4 При приемосдаточных испытаниях трансформаторы предъявляют к приемке поштучно или партиями и подвергают проверке сплошным контролем.

8.2.5 Отдельные испытания допускается проводить на сборочных единицах и деталях трансформатора. Допускается, по согласованию между потребителем и изготовителем, при испытаниях квалификационных, периодических, типовых и в целях утверждения типа засчитывать испытания трансформаторов других типов, имеющих аналогичные конструктивные или технологические решения и одинаковые применяемые

ПНСТ
(проект)

материалы, при наличии таких указаний в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

8.2.6 Последовательность испытаний может быть произвольной, если иные требования не установлены в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

8.2.7 При отрицательных результатах приемосдаточных, периодических и типовых испытаний, после устранения дефектов, повторные испытания проводят в полном объеме или, в технически обоснованных случаях, в сокращенном объеме: повторяют испытания, по которым получены неудовлетворительные результаты, испытания, которые могли повлиять на возникновение дефектов, а также испытания, которые не проводились. Результаты повторных испытаний являются окончательными.

8.2.8 Объем, периодичность, нормы и методы испытаний трансформатора при вводе в работу и в процессе эксплуатации устанавливаются производителем, и указываются в эксплуатационной документации.

8.3 Квалификационные испытания

8.3.1 Порядок проведения квалификационных испытаний - по [ГОСТ Р 15.201](#) и [ГОСТ 15.309](#).

8.3.2 Допускается засчитывать в качестве квалификационных испытаний испытания опытных образцов, проведенные в соответствии с таблицей 4, если соблюдены следующие условия:

- опытные образцы были изготовлены по технологии и на оборудовании, предусмотренных для серийного производства;
- при изготовлении установочной серии не проводилась доработка конструкции, требующая проведения испытаний;

– время, прошедшее после испытаний опытных образцов, не превышает срок, установленный для периодических испытаний.

8.4 Приемосдаточные испытания проводит служба технического контроля либо другая уполномоченная на это служба предприятия-изготовителя.

Каждый трансформатор должен подвергаться первичной поверке.

8.5 Периодические испытания

8.5.1 Основные положения по проведению и порядок проведения периодических испытаний - по [ГОСТ 15.309](#).

8.6 Типовые испытания следует проводить в полном или сокращенном объеме квалификационных испытаний при изменении конструкции, применяемых материалов или технологии производства, если эти изменения могут оказать влияние на характеристики или параметры трансформаторов.

В зависимости от характера вносимого изменения (изменений) испытаниям допускается подвергать отдельные сборочные единицы, детали, образцы материалов и др.

8.7 При возобновлении выпуска или переносе производства следует проводить типовые испытания трансформаторов на образцах первой партии, изготовленной после возобновления производства.

8.8 Объем испытаний устанавливают в ТУ на трансформаторы конкретных типов. Объем испытаний выбирают по таблице 4 данного стандарта на конкретный вид трансформатора, в зависимости от конструктивных особенностей и назначения трансформатора.

Испытания трансформаторов, предназначенных для работы при частотах 50 и 60 Гц, на соответствие всем требованиям настоящего стандарта проводят при частоте 50 Гц, о чем указывают в паспорте.

Т а б л и ц а 4 – Объем испытаний

Наименование испытания	Необходимость проведения испытаний				Пункт настоящего стандарта	
	в целях утвержде- ния типа	квалифи- кацион- ных	приемо- сдаточ- ных	периоди- ческих	Техничес- кие тре- бования	Методы контроля
1 Проверка на соответствие требованиям сборочного чертежа	+	+	+	+	6.1; 6.10;	9.1
2 Испытание электрической прочности изоляции первичной обмотки одноминутным напряжением промышленной частоты	-	+	+	+	6.4.1	9.2.1
3 Испытание электрической прочности изоляции первичной обмотки одноминутным напряжением промышленной частоты газонаполненных трансформаторов при избыточном давлении газа равном нулю.	-	+	-	-	6.4.9	9.2.10
4 Испытание электрической прочности изоляции напряжениями грозовых импульсов	-	+	-	-	6.4.1	9.2.1
5 Испытание электрической прочности изоляции первичной обмотки трансформаторов на номинальное напряжение 330 кВ и выше напряжением коммутационного импульса	-	+	-	-	6.4.1	9.2.1
6 Испытание внутренней изоляции первичной обмотки маслонаполненных трансформаторов на стойкость к тепловому пробою	-	0	-	-	6.4.2	9.2.2

Наименование испытания	Необходимость проведения испытаний				Пункт настоящего стандарта	
	в целях утвержде- ния типа	квалифи- кацион- ных	приемо- сдаточ- ных	периоди- ческих	Техничес- кие тре- бования	Методы контроля
7 Испытание электрической прочности изоляции вторичных обмоток одноминутным напряжением промышленной частоты	-	+	+	+	6.4.3	9.2.3
8 Измерение сопротивления изоляции обмоток	-	+	+	+	6.4.4	9.2.4
9 Испытание изоляции первичной обмотки маслонаполненных трансформаторов на номинальное напряжение 330 кВ и выше многократными срезанными импульсами	-	0	-	-	6.4.5	9.2.5
10 Измерение уровня частичных разрядов	-	+	+	+	6.4.6	9.2.6
11 Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции первичной обмотки маслонаполненных трансформаторов	-	+	+	+	6.4.7	9.2.7
12 Испытание масла маслонаполненных трансформаторов: - определение пробивного напряжения, - определение тангенса угла диэлектрических потерь масла - определение влаго- и газосодержания (хроматографический анализ).	-	+	+	+	6.4.7	9.2.8
	-	+	+	+	6.4.7	9.2.8
	-	+	-	+	6.11.2.1	9.2.8
13 Проверка длины пути утечки внешней изоляции	-	+	-	-	6.4.8	9.2.9
14 Измерение сопротивления вторичных обмоток постоянному току	+	+	+	+	6.5	9.5

ПНСТ
(проект)

Наименование испытания	Необходимость проведения испытаний				Пункт настоящего стандарта	
	в целях утвержде- ния типа	квалифи- кацион- ных	приемо- сдаточ- ных	периоди- ческих	Техничес- кие тре- бования	Методы контроля
15 Испытание внешней изоляции в отношении уровня радиопомех	-	+	-	-	6.6	9.3
16 Определение количественной утечки газа газонаполненных трансформаторов	-	+	+	+	6.11.3.2	9.4
17 Испытание маслонаполненных трансформаторов на герметичность	-	+	+	+	6.11.2.1	9.6
18 Испытание на устойчивость к воздействию климатических факторов внешней среды	+	+	-	О	6.2.1	9.7
19 Испытание на устойчивость к воздействию механических факторов	-	+	-	О	6.2.5	9.7
20 Испытание на прочность при транспортировании	-	+	-	-	6.15.2; 10.1	9.8
21 Испытание упаковки на сбрасывание	-	+	-	-	6.15.2; 10.1	9.9
22 Подтверждение средней наработки до отказа ¹⁾	-	-	-	+	6.12.1	9.13
23 Испытание на степень защиты оболочек	-	+	-	-	7.3	9.11
24 Испытание на внутреннее дуговое короткое замыкание трансформаторов	-	+	-	-	6.11.6	9.10
25 Испытание газонаполненных трансформаторов повышенным давлением	-	+	+	+	6.11.3.6	9.12

¹⁾ Подтверждение средней наработки до отказа первый раз проводят через 10 лет после начала серийного производства, затем – не реже одного раза в 5 лет.
Примечание: Знак «+» означает, что испытание проводят; знак «-» - не проводят, буква «О» означает, что испытание проводят, если это указано в ТУ на трансформатор конкретного типа

9 Методы контроля

9.1 Проверка на соответствие требованиям сборочного чертежа

9.1.1 Проверке подлежат:

- габаритные*, установочные и присоединительные размеры, для которых на сборочном чертеже указаны предельные отклонения;
- масса трансформатора*;
- состояние поверхности наружных изоляционных частей;
- состояние защитных покрытий наружных частей;
- состояние площадок под заземляющие зажимы;
- правильность заполнения табличек технических данных;
- маркировка выводов;
- комплектность.

* Кроме приемосдаточных испытаний.

Проверку проводят внешним осмотром, измерением универсальным измерительным инструментом, при помощи шаблонов, а также взвешиванием трансформатора на весах общего применения или при помощи пружинного динамометра.

9.1.2 При приемосдаточных испытаниях размеры допускается проверять на деталях и сборочных единицах до сборки трансформатора.

9.1.3 Допускается определять массу трансформатора суммированием масс его отдельных сборочных единиц (взвешивание по частям).

9.2 Испытание изоляции

9.2.1 Испытание электрической прочности изоляции первичной обмотки напряжениями грозовых импульсов, коммутационных импульсов и

ПНСТ
(проект)

одноминутным напряжением промышленной частоты - по [ГОСТ Р 55194](#), [ГОСТ Р 55195](#). Допускается в технически обоснованных случаях при приемосдаточных испытаниях проводить испытание электрической прочности изоляции первичной обмотки напряжением промышленной частоты при сниженном значении напряжения, методы и значения испытательного напряжения должны быть указаны в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

9.2.2 Испытание внутренней изоляции первичной обмотки маслонаполненных трансформаторов на стойкость к тепловому пробую - по [ГОСТ Р 55194](#).

9.2.3 Испытание электрической прочности изоляции вторичных обмоток одноминутным напряжением промышленной частоты относительно заземленных частей, а для трансформаторов с несколькими вторичными обмотками также относительно друг друга - по [ГОСТ Р 55194](#).

9.2.4 Измерение сопротивления изоляции обмоток проводят мегомметром на 2500 В для первичных обмоток и на 1000 В - для вторичных обмоток. Методика испытаний должна быть указана в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

9.2.5 Испытание изоляции первичной обмотки маслонаполненных трансформаторов на номинальное напряжение 330 кВ и выше многократными срезанными импульсами.

9.2.5.1 Испытание проводят с приложением многократных импульсов отрицательной полярности.

9.2.5.2 Испытательное напряжение прикладывают между объединенными выводами первичной обмотки и землей (для ТТ) или между выводом высокого напряжения и заземляемым выводом первичной обмотки (для заземляемых ТН). Корпус, сердечник (если предусматривается его

заземление), а также все выводы вторичных обмоток должны быть заземлены.

9.2.5.3 Амплитудное значение испытательного напряжения должно составлять 70 % от номинального выдерживаемого напряжения грозового импульса. Фронт импульса испытательного напряжения должен представлять собой волну 1,2/50 мкс.

9.2.5.4 Время до первого перехода напряжения через ноль непосредственно после среза не должно превышать 0,5 мкс, наибольшее значение колебаний после среза должно составлять не более 30 % максимального значения срезанного импульса.

9.2.5.5 Прикладывают 600 последовательных импульсов с периодичностью не более 1 импульс/мин.

Регистрируют форму волны в начале и в конце испытания, а также после приложения, как минимум, каждого 100 импульса.

Примечание – При типовых испытаниях количество импульсов может быть уменьшено до 100 при условии сохранения уровня частичных разрядов и концентрации растворенных газов до и после испытаний.

9.2.5.6 В основе критериев оценки результатов лежат следующие требования:

– сравнение импульсных напряжений, зафиксированных в начале и после приложения каждого 100 импульса, не должно выявлять наличие каких-либо изменений;

– уровень измеренных частичных разрядов после испытаний не должен превышать значения, указанного в 6.4.6;

– результаты измерений ёмкости и тангенса угла диэлектрических потерь до испытаний и по истечении 24 ч после завершения испытания должны быть одинаковы, за исключением погрешности, обусловленной используемой методикой испытания и воздействием пренебрежимо малых

ПНСТ
(проект)

величин, которые могут влиять на результат (например, температура изоляционных материалов);

– предельная концентрация растворённых газов в масле, измеряемая по истечении 72 ч после испытания, не должна выходить за пределы значений, указанных в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

Если любое из указанных требований не выполняется, считается, что измерительный трансформатор не прошёл испытание.

9.2.6 Измерение уровня частичных разрядов определяют по [ГОСТ Р 55195](#) и [ГОСТ Р 55191](#).

Трансформаторы считаются выдержавшими испытание, если ни в одном из измерений значение частичного разряда не превышает нормируемого значения.

9.2.7 Метод измерения тангенса угла диэлектрических потерь изоляции первичной обмотки маслонаполненных трансформаторов должен быть указан в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

9.2.8 Определение пробивного напряжения и тангенса угла диэлектрических потерь при испытании пробы масла — по [ГОСТ 6581](#). Для трансформаторов на номинальное напряжение до 35 кВ включительно проба масла отбирается в тот же день из емкости, из которой масло заливается в трансформатор, а для трансформаторов на номинальное напряжение 110 кВ и выше — непосредственно из трансформатора. Порядок взятия пробы должен быть установлен в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

Методы определения влаго- и газосодержания, а также проведения хроматографического анализа содержащихся в масле газов должны быть указаны в ТУ на трансформаторы конкретных типов

9.2.9 Проверка длины пути утечки внешней изоляции - по [ГОСТ Р 56735](#).

9.2.10 Испытание изоляции первичной обмотки одноминутным напряжением промышленной частоты газонаполненных трансформаторов при избыточном давлении газа равном нулю - по [ГОСТ Р 55194](#), [ГОСТ Р 55195](#). Давление газа (плотность) должно быть равно стандартным атмосферным условиям по 6.2.3. Испытательное напряжение должно быть равно:

– $1,1U_{н.р}$ для трехфазных трансформаторов и трансформаторов предназначенных для работы на линейном напряжении;

– $1,1 \frac{U_{н.р}}{\sqrt{3}}$ для однофазных трансформаторов.

9.3 Испытание внешней изоляции в отношении уровня радиопомех.

9.3.1 Трансформатор должен быть установлен в соответствии с указаниями [ГОСТ Р 55194](#).

9.3.2 Испытание проводят с изоляцией в сухом состоянии при относительной влажности окружающего воздуха не более 80%. Непосредственно перед проведением испытания изолирующие поверхности должны быть протерты чистой сухой тканью для удаления волокон и пыли. Испытание следует проводить не ранее чем через 2 ч после окончания других испытаний изоляции данного объекта.

9.3.3 Испытательное напряжение должно прикладываться между одним из выводов первичной обмотки и заземленным основанием. Корпус, бак, основание и другие нормально заземленные части (например, магнитопровод, один из выводов каждой вторичной обмотки) должны быть присоединены к земле.

9.3.4 Должно быть предусмотрено дополнительное экранирование выводов первичной обмотки, моделирующих условия эксплуатации, для исключения повышенного уровня радиопомех. Испытательные

ПНСТ
(проект)

присоединения и их оконцевания не должны быть источником напряжения радиопомех более высоких значений, чем указано ниже.

9.3.5 Измерительная цепь (см. рисунок 1) должна соответствовать [1]. Измерительная цепь должна быть предпочтительно настроена на частоту 0,5 МГц с отклонением в пределах 10 % или другие частоты в диапазоне 0,5 МГц до 2 МГц. Частота измерения должна быть указана в протоколе испытаний, результаты должны быть выражены в микровольтах.




Рисунок 1 – Схема испытательной цепи для испытания трансформаторов на радиопомехи

М - Схема измерительного устройства; F- фильтр; I - измерительный прибор с входным сопротивлением $R_{П}$; К - радиочастотный кабель; P- разрядник; Z_s - элемент связи, может быть или конденсатором или цепью, состоящей из последовательно соединенных конденсаторов и катушки индуктивности; L- катушка индуктивности; R_1 и R_2 – резисторы; L - полное сопротивление, используемое для шунтирования токов промышленной частоты и компенсации паразитной емкости при частоте измерения.

9.3.6 Значение полного сопротивления испытательной цепи должно быть (300 ± 40) Ом, угол между активным и реактивным сопротивлением испытательной цепи не должен превышать 20° на частоте измерения.

9.3.7 Фильтр F должен иметь высокий импеданс на частоте измерения, так чтобы импеданс между проводником высокого напряжения и землей не был заметно шунтирован, если рассматривать со стороны испытуемого трансформатора. Этот фильтр также снижает циркулирующие в испытательной цепи радиочастотные токи, генерируемые трансформатором высокого напряжения, или возникающие от посторонних источников. Было установлено, что подходящее значение его импеданса находится в диапазоне от 10000 до 20000 Ом на частоте измерения.

9.3.8 При испытании должны быть приняты меры для снижения влияния на результаты измерения заземленных и незаземленных посторонних окружающих предметов. Внешний фон радиопомех (уровень радиопомех, создаваемых внешним полем и испытательным трансформатором) должен быть не менее чем на 6 дБ ниже нормированного уровня радиопомех.

9.3.9 Испытания проводят по методике [ГОСТ Р 55194](#).

9.3.10 Измеренный уровень радиопомех испытуемого трансформатора при $1,1 \frac{U_{н.р}}{\sqrt{3}}$ не должен превышать значения, указанного в 6.6.2.

9.4 Определение количественной утечки газа газонаполненных трансформаторов

9.4.1 Испытание по определению утечки проводят при температуре $(20 \pm 10) ^\circ\text{C}$ «способом камеры (чехла)» в соответствии с [ГОСТ 28517](#).

После установки трансформатора, заполненного до номинального рабочего давления, в замкнутый объем, в последний вводят щуп чувствительного прибора (течеискателя), реагирующего на малые концентрации газа, которым заполнен испытуемый трансформатор, и фиксируют показания прибора. Через определенный промежуток времени

ПНСТ
(проект)

выдержки трансформатора в замкнутом объеме (например, через 1 ч) измерение повторяют.

9.4.2 Годовую утечку газа q , % массы газа в испытуемом трансформаторе, определяют по формуле

$$q = \frac{8,76 \cdot 10^5 \cdot \Delta C \cdot P_0 \cdot \Delta V}{d \cdot t \cdot P_{ном} \cdot V_{ГТ}}, \quad (1)$$

где ΔC - разность концентрации газа в объеме испытуемой камеры за время выдержки, г/л;

P_0 - давление газа, равное 101,3 кПа;

$P_{ном}$ - номинальное давление газа в трансформаторе (абсолютное), кПа;

$$\Delta V = V_{ик} - V_{ко},$$

где $V_{ко}$ - объем контролируемого объекта, л;

$V_{ик}$ - объем испытуемой камеры (чехла), л;

$V_{ГТ}$ - объем газа в трансформаторе, л;

d - плотность газа в трансформаторе при нормальных условиях, кг/м³;

t - время между измерениями, ч.

Примечания

1 Значения объемов, необходимых для вычисления утечки, должны быть найдены с погрешностью, не превышающей 20 %.

2 Если шкала прибора для определения утечки не калибрована непосредственно для определения значения концентрации, г/л, эти значения находят по зависимости $C = f(n)$, где n - показания прибора в единицах шкалы, приложенной к свидетельству об аттестации (калибровке), проводимой в установленном порядке.

Допускается использование «способа разъемных местных камер (чехлов)», закрывающих стыковые соединения и сварные швы. В данном случае годовая утечка газа q определяется как сумма утечек газа, рассчитанная по (1) для каждого разъемного узла.

9.5 Измерение сопротивления вторичных обмоток постоянному току выполнять прибором класса точности не менее 0,5. При измерении сопротивления необходимо отметить температуру обмоток в протоколе испытаний. В обоснованных случаях, за температуру обмотки допускается принимать температуру окружающей среды, если время выдержки обмотки достаточно для выравнивания температур.

9.6 Испытание маслонаполненных трансформаторов на герметичность проводят по [ГОСТ 3484.5](#).

9.7 Методы и виды испытаний трансформаторов на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам по [ГОСТ 16962.1](#) и механическим внешним воздействующим факторам по [ГОСТ 16962.2](#) должны быть указаны в ТУ на трансформаторы конкретных типов в зависимости от исполнения и конструктивных особенностей трансформаторов.

9.7.1 Методы проверки метрологических характеристик должны быть указаны в ТУ на трансформаторы конкретных типов в зависимости от исполнения и конструктивных особенностей трансформаторов. При этом токовые и угловые погрешности не должны превышать значений, установленных в 6.7 для соответствующих классов точности, указанных в стандартах на конкретный вид трансформатора;

9.7.2 При испытаниях трансформаторов на воздействие испытательных статических нагрузок основание трансформатора жестко закрепляют, а к середине вывода его первичной обмотки прикладывают испытательную нагрузку, равную значению, указанному в 6.2.5. Указанную нагрузку прикладывают поочередно в трех взаимно перпендикулярных направлениях: в горизонтальной плоскости по оси вывода в сторону от трансформатора; в горизонтальной плоскости в направлении, перпендикулярном оси вывода; в вертикальной плоскости по направлению к основанию.

ПНСТ
(проект)

В каждом направлении время выдержки нагрузки - 1 мин.

Трансформатор считают выдержавшим испытание, если во время и после его проведения не отмечено повреждение трансформатора или вывода, течи масла у маслонаполненных и увеличение утечки газа у газонаполненных трансформаторов.

9.8 Испытание на прочность при транспортировании.

9.8.1 Методы испытания на прочность при транспортировании по [ГОСТ 23216](#) должны быть приведены в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

9.8.2 После испытания трансформаторы распаковывают, проводят внешний осмотр трансформаторов, тары, креплений, а также проверяют параметры, установленные в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

9.8.3 Трансформатор и его упаковку считают выдержавшими испытание, если:

а) при внешнем осмотре упаковки не обнаружены механические повреждения тары, ведущие к потере защитных свойств, а также нарушения креплений упакованных изделий в таре. Допускается ослабление креплений изделия в таре, если это не привело к повреждению трансформатора в процессе испытания;

б) при внешнем осмотре трансформатора не обнаружены повреждения, препятствующие его работе, а результаты повторных испытаний на электрическую прочность изоляции и определение погрешностей - положительные.

9.8.4 При упаковке нескольких трансформаторов в один ящик допускается проверку параметров проводить выборочно. Число подлежащих испытанию трансформаторов должно быть указано в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

9.8.5 Для крупногабаритных трансформаторов испытание допускается не проводить, а способность трансформаторов и упаковки противостоять разрушающему действию механических нагрузок при транспортировании допускается оценивать на основании результатов транспортирования этих или аналогичных им изделий потребителю.

9.9 Испытание упаковки на сбрасывание

9.9.1 Методы испытания упаковки трансформаторов на сбрасывание по [ГОСТ 18425](#) должны быть указаны в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

9.9.2 Испытанию подвергают упаковку суммарной массой (вместе с упакованным изделием) до 200 кг. Упаковку суммарной массой более 200 кг, а также упаковку, маркированную знаком «Хрупкое. Осторожно», испытанию на прочность при сбрасывании не подвергают.

9.9.3 Ящик (упаковку) с находящимся в нем трансформатором (трансформаторами) или макетом, имитирующим упакованные трансформаторы, сбрасывают один раз на площадку по [ГОСТ 18425](#) на его торцевую сторону с высоты:

- 0,5 м при суммарной массе трансформатора и упаковки до 100 кг включительно;
- 0,3 м при суммарной массе трансформатора и упаковки от 100 до 200 кг включительно.

9.9.4 По окончании испытания проводят внешний осмотр упаковки.

9.9.5 Упаковку считают выдержавшей испытание, если при внешнем осмотре не обнаружено серьезных повреждений, ведущих к потере ее защитных свойств. Допускается ослабление отдельных креплений.

9.10 Испытание на внутреннее дуговое короткое замыкание трансформаторов.

ПНСТ
(проект)

9.10.1 Испытание трансформатора проводят при условиях, близких к условиям эксплуатации, при температуре окружающей среды, существующей во время испытания.

9.10.2 Трансформатор устанавливают на фундамент высотой не менее 500 мм.

9.10.3 Газонаполненные трансформаторы испытывают при давлении заполнения, приведенном к 20 °С, равном номинальному.

9.10.4 При испытании объекта с классом защиты I на внутреннее дуговое замыкание необходимо определить границы участка вокруг тестируемого объекта, за пределы которого не допускается разлета фрагментов. Диаметр данного участка должен быть равен диаметру трансформатора (по самому большому размеру) плюс высота образца, умноженная на два, но не менее 2 м.

9.10.5 Испытательный ток должен соответствовать следующему:

- периодическая составляющая: усредненное за время протекания тока действующее значение по 6.11.6.3 с допуском $\begin{matrix} +10 \\ -0 \end{matrix} \%$;
- испытательный ток должен содержать аperiodическую составляющую с постоянной времени по МЭК 62271-1 ([ГОСТ Р 52565](#)), первое пиковое значение тока должно не менее чем в 1,8 раз превышать амплитудное значение периодической составляющей по 6.11.6.3;
- продолжительность протекания тока – должна быть не менее указанного в таблице 3.

Частота испытательного тока должна быть в пределах от 48 до 62 Гц.

Мощность источника питания должна быть достаточной для практического поддержания синусоидального тока дугового замыкания на протяжении всего испытания.

9.10.6 В качестве источника дуги через главную изоляцию внутри испытуемого объекта можно использовать медный провод диаметром от 1 до 1,5 мм, размещаемый между частями высокого и низкого напряжения, или аналогичное ему приспособление.

Место установки должно быть указано в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

9.10.7 Испытания для двух длительностей короткого замыкания могут быть совмещены в одном опыте с длительностью протекания тока, соответствующего большей длительности, если имеется надежная регистрация того, что после времени, соответствующего меньшей длительности, выполнялся соответствующий критерий (например, синхронная видеозапись). Если в этом опыте достоверно зафиксировать поведение объекта за время, соответствующее меньшей длительности, не удалось, опыт с меньшей длительностью тока выполняется отдельно.

9.10.8 Трансформатор считается прошедшим испытание, если его результат удовлетворяет критериям соответствующего класса защиты.

9.10.9 Если трансформатор аналогичной конструкции уже прошёл квалификационные испытания (на соответствие ТУ), изготовитель предъявляет протокол распространения результатов испытаний, подтверждающий способность данного трансформатора, который не подвергался упомянутым выше испытаниям, к выдерживанию внутреннего дугового замыкания без проведения дополнительного испытания.

9.10.10 В технически обоснованных случаях допускается проведение испытания другим методом.

9.11 Испытание на степень защиты оболочек.

9.11.1 Испытания проводят в соответствии с ГОСТ 14254 на корпусах всех элементов полностью собранного трансформатора для условий его эксплуатации.

ПНСТ
(проект)

9.12 Испытание газонаполненных трансформаторов повышенным давлением

9.12.1 Перед проведением испытания узел трансформатора, обеспечивающий сброс давления при чрезмерном увеличении, должен быть заблокирован (заменен технологической заглушкой или иным способом).

9.12.2 Трансформатор заполняют до избыточного давления, указанного в 6.11.3.6, и выдерживают в течение 1 минуты.

9.12.3 Трансформатор считается выдержавшим испытание, если:

- не произошло резкого сброса давления;
- при визуальном осмотре не обнаружено повреждений.

9.13 Подтверждение средней наработки до отказа проводят на основании сбора у потребителей и обработки информации о работе трансформаторов или их прототипов по ГОСТ 27.301-87.

10 Транспортирование и хранение

10.1 Транспортирование

10.1.1 Требования к транспортированию в части воздействия механических факторов по [ГОСТ 23216](#) и климатических факторов внешней среды по [ГОСТ 15150](#) должны быть указаны в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

10.1.2 При транспортировании в транспортных контейнерах трансформаторы без индивидуальной упаковки должны быть надежно закреплены и предохранены от механических повреждений.

10.1.3 Допускается транспортирование трансформаторов в пределах одного города без упаковки при условии принятия необходимых мер, исключающих возможность их повреждения.

10.2 Хранение

10.2.1 Требования к хранению трансформаторов в части воздействия климатических факторов внешней среды по [ГОСТ 15150](#) должны быть указаны в ТУ на трансформаторы конкретных типов.

11 Указания по эксплуатации

При вводе трансформаторов в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации трансформаторов следует соблюдать требования, установленные в ТУ на трансформаторы конкретных типов. Эти требования должны быть указаны в эксплуатационной документации.

12 Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие трансформаторов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий применения, эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных настоящим стандартом.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации трансформаторов устанавливается изготовителем и должен быть указан в эксплуатационной документации.

Библиография

1. [РД 50-725-93](#) (СИСПР 18-2). Методические указания. Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи промышленные от воздушных линий электропередачи и высоковольтного оборудования. Методы измерения и процедура установления норм
2. МЭК 62271-1 Высоковольтное комплектное распределительное устройство. Часть 1. Общие технические требования
3. МЭК 62271-203 Высоковольтное комплектное распределительное устройство. Часть 203. Распределительные устройства с элегазовой изоляцией в металлическом кожухе, рассчитанные на номинальные напряжения свыше 52 кВ
4. МИ 32190-2010 Рекомендация по подготовке, оформлению и рассмотрению материалов испытаний средств измерений в целях утверждения типа

УДК 621.314.22.08:006.354

ОКС 17.220.20

ПНСТ
(проект)
ОКПД 2 27.11.4

Ключевые слова: трансформаторы измерительные

Организация-разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Эльмаш (УЭТМ)»

Руководитель разработки:

Руководитель ЭКБ ОГК ВВА ИЦ

Г.А. Ведерников

Исполнители:

Ведущий инженер – конструктор, ИЦ
направление ВВА

О.В. Петрова

Ведущий инженер – исследователь, ИЦ
направление ВВА

Л.В. Щеглов